

艾灸排烟系统主要参数:

一设备用途:用于中医艾灸治疗时清除艾香、艾灸燃烧所产生的烟雾,并且能准确的定位于每个治疗点,达到保护医护人员的身心健康,改善患者就医环境的目的。

二、安装要求(一)1 安装数量:4 套

2、必须美观大方

3、安装的支架离吊顶 40-50 厘米

4、4 顶棚开孔的距离间院<1 厘米

5、安装的支架要求平整,不能晃动,保证牢固可靠

三、艾灸专用万向吸气臂

1、吸气臂身铝氧化,氧化厚度:1.3um,表面光滑、平整

2、臂身标准长度:>4 节,第一节长度>30cm,第二节长度>65cm,第三节长度 \geq 55cm,第四节长度 \geq 15c m.

3、带风量调节阀:调节风量 0m³/h-300m³/h,具有很好的手感,使用者可以凭手感知“关”“闭”状态

4、根据需求定制吸气臂的旋转半径 \geq 1.65 米

四、艾灸专用集气置

1、收集艾灸气体、艾灸收折

2、艾灸专用集气苦 1 收集艾灸气体、艾颗粒及粉尘

3、材料:透明 PC

4、颜色:透明材质,耐高温可达 120℃

5、集气置尺寸:430x630: 420x370:圆直径 400MM,三种规格可任意选择

6、清洗方法:用清水或洗涤剂擦洗即可

7、集气置可以 360° 旋转

四、过滤芯

1、规格:直径 110120 折;高度 160;可阻止小中、大颗粒物(艾灸油)吸入风道,易拆装,易更换。

五、安装支架

1、采用 \geq 1.5mm 生铁模具加工一次成型

2、表面用平光喷漆,厚度>2um

3、长度及规格:120x120x1000(标准),可根据现场的高度订做

4、吸口尺寸:2 中 110

5、作用:吸气臂楼板及主管道的连接作用

六、安装底座

- 1、采用 $\geq 2\text{mm}$ 的铁板切割加工并喷漆而成
- 2、定位孔径: \geq 中 123.底座尺寸:240x240

七、主管道

- 1、根据设计图纸定制或采购
- 2、材料:选用 PVC 或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成
- 3、要求连接外做到 100%不漏风, 在风速 >10 米/秒, 风压 $>1500\text{Pa}$, 风量 $\geq 13000\text{m}^3/\text{h}$ 的情况下风阻系数要求最低
- 4、作用:连接吸气臂和主风机送风作用力

八、艾灸专用外风机

- 1、功率: $>165\text{W}$,
- 2、风压: $\geq 550\text{Pa}$
- 3、风量:2998-1241 m^3/h ,
- 4、电源:220V50HZ
- 5、噪音: $\leq 55\text{dB}$
- 6、作用:艾灸排烟系统的主机

九、其他要求

- 1、设备验收前, 供方负责设备校准, 质控, 试运行及开展项目性能验证的的一切费用
- 2、成品保护:至大楼投入使用十四、售后服务 1 质保期, 设备验收合格至大楼投入使用后质量保证期为 21 年。
- 3、维修响应时间:1 小时响应, 在 48 小时内排除故障;
- 4、设备安装使用后若发现主要参数与标书不符合而影响工作的, 或出现问题供方修理后仍无法解决问题的, 报价方必须无条件退货, 退回所有已支付款项并承担所有损失
- 5、培训:免费提供培训, 以使用人员熟练操作为止。
- 6、供货期限:供货方供货期限应无条件满足

十、艾灸排烟系统配置及性能描述序号名称主要性能及作用描述

- 1、控制申缆作用:控制艾灸专用风机的启、停作用
- 2、变径作用:风管的连接和变径
- 3、艾灸专用外风机
- 4、作用:艾灸排烟系统的主机
- 5、三通 1、根据设计图纸定制或采购 2 材料:选用 PVC 或镀锌铁皮, 厚度 1.2mm 定制 3、作用:1 连接大小管道的:②连接艾灸专用内风机 10 弯头 1、采购 PVC 材料或定制 2、主要作用:连接转弯处, 根据图纸要求做不同角度的连接转头 11 法

兰 1 材质:UPVC 管 2、作用:固定风管,防止晃动 12 排式吊卡 1、采用国标的 3x3 或 5x5 的角铁

2、要求:做到横平竖直,做后涂刷上防锈漆

3、作用:吊风管和固定艾灸专用内风机 13 线管 1、采用 KPT 金属管,厚度 1.0mm,大小中 10 或采用 PVC 专用穿线管 2、作用:保护电线或电缆不被老鼠破坏,保证电源运转安全 14 风力控制系统 1、220V/5A 和 220V/10A

2、作用:控制艾灸排烟内风机和艾灸排烟外风机的启动、停

上 15 防震软连接头 1、根据设计图纸设计制作

3、要求:①在日晒雨淋条件下使用 10 年以上不损坏、不变质②密封、密闭性要求做到 100%不漏风 3、作用:防止主风机和管道之间的声音传递 16 防震垫 1、根据图纸制作 2、要求:厚度在 1.5cm 以上,硬度根据现场采购 3、作用:防止艾灸外

风机和底座之间的振动 17 艾灸外风机底座 1、根据图纸现场制作 2、要求:用混凝土浇注而成。

作用:①艾灸排烟外风机的固定作用②保护其不受雨水的浸泡 18 配件/19*艾灸滤芯 过滤艾灸油,保护管道和风机不受污染